НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР037.Н.00197** 017480

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Закрытое Акционерное Общество «АэроБел». ОГРН 1103123001080.
Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25.
Тел. (4722) 74-93-79, факс (4722)74-95-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Закрытое Акционерное Общество «АэроБел». ОГРН 1103123001080.
Адрес: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 25.
Тел. (4722) 74-93-79, факс (4722)74-95-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел.: (495) 308-92-08, (495) 308-92-07, (495) 796-89-34. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 18.12.2014 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции из блоков АэроБел из конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, плотностью D400, D500 и D 600 (толщиной 100÷150 мм, ненесущие перегородочные конструкции), выпускаемых по ГОСТ 31360-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4140
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости строительной конструкции EI 90.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 583-СС от 02.03.2015 г. ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2015 по 04.03.2018

Для сертификатов
М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия) **В.Ю. Шитиков**

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия) **В.А. Литвинов**

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень Б, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г. Москва, 2011 г. www.opcion.ru